




Rapporto di classificazione	161/C/14-231FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	LAPI		EN 1364-1
Data emissione	18/11/2014		



### DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

**LASTRE:** 2 lastre Knauf per lato  
1<sup>a</sup> lastra Vidiphonic® sp. 12,5 mm (sui profili)  
2<sup>a</sup> Ignilastra® GKF sp. 12,5 mm (a vista)

### PROFILI:

Montanti Knauf a C 50/50/50\* mm, sp. 0,6 mm, int. 600 mm, doppia serie parallela.  
Guide Knauf a U 40/50/40, sp. 0,6 mm.

### VITI:

Viti Knauf 212 punta chiodo  
1<sup>a</sup> lastra ø3,9x25 mm,  
2<sup>a</sup> lastra ø3,9x35 mm.

Le lastre Vidiphonic® sono posate accostate, senza collanti o stuccature.  
Armatura dei giunti tra le lastre GKF con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

**Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 4,00 m**

### VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento dello spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di numero dei giunti verticali del tipo sottoposto a prova
- Aumento di larghezza della parete