



Rapporto di classificazione	308/C/24-xx	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	LAPI		EN 1365-1
Data	06/11/2024		

### DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

**CONTROSOFFITTO AUTOPORTANTE KNAUF D131**, spessore 105 mm, costituito da:

LASTRE: 2 Ignilastra® GKF sp. 15 mm entrambe avvitate sul lato inferiore

ORDITURA: Profili Knauf C50/75/50, sp. 0,6 mm, schiena-schiena e posti a interasse 300 mm  
Guide Knauf U40/75/40, sp.0,6 mm

VITI: Knauf punta chiodo:

- ø3,5x25 mm (I° strato)
- ø3,5x45 mm (II° strato)

FINITURA SUPERFICIALE: Stuccatura dei giunti tra le lastre a vista con stucco Knauf ed armatura con Knauf. Stuccatura della testa delle viti con stucco Knauf.



2 Ignilastre GKF, sp. 15 mm



Classificazione valida con **fuoco dal basso verso l'alto**.

**Luce libera di inflessione massima  $L_{max} = 4,40$  m**  
**Nessun limite sulla larghezza.**

### CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1365-2:2014 - Paragrafo 13)

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato:

- i risultati di prova sono validi per cavità (ribassamento dal solaio) di ogni altezza.