



Rapporto di classificazione 97/C/12-1571FR
Laboratorio LAPI
Data emissione 30/10/2012

Norme di riferimento

EN 1364-1

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

SUPPORTO: Parete divisoria in laterizio forato (250x250x80 mm) con spessore di 80 mm, protetta da entrambi i lati esposti al fuoco con:



INTONACO KNAUF FP120, spessore di 15 mm su entrambi i lati, applicabile a mano o mediante macchina intonacatrice a spruzzo

Parete simmetrica: fuoco da entrambi lati

Classificazione EI120 valida per parete con **altezza massima 4,00 m**

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1364-1:2002 - Paragrafo 13.)

- Riduzione dell'altezza della parete;
- Aumento di spessore totale della parete (≥ 110 mm);
- Aumento di spessore dei materiali componenti;
- Aumento di larghezza della parete.