



Rapporto di classificazione	256953/3129FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	Istituto Giordano		EN 1365-2
Data emissione	01/07/2009		

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

SUPPORTO: Solaio Predalles 250 mm (50+150+50 mm) protetto da:

CONTROSOFFITTO KNAUF ECOMIN ad orditura metallica a vista, ingombro 213 mm, costituito da:



Pannello: AMF ECOMIN, sistema SK, di dimensioni 600x600x13 mm

ORDITURA: Profili portanti a "T" 24x38 mm, interasse 1200 mm
Profili trasversali a "T" 24x38, lunghezza 1200 mm, interasse 600 mm
Profili trasversali a "T" 24x38, lunghezza 600 mm, interasse 600 mm

Cornice perimetrale a "L" 20x25 mm

SOSPENSIONE: Pendino in acciaio zincato, $\varnothing 4,0$ mm, con molla di regolazione in acciaio, interasse 930 mm

INTERCAPEDINE: 200 mm

PLAFONIERA: Possibilità di inserimento di struttura scatolare Light box per protezione plafoniera

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1365-2:2002 - Paragrafo 13)

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato:

- con riferimento al SOLAIO:
 - i momenti M e le forze di taglio T massimi non devono essere maggiori di quelli sottoposti a prova (M=53,85 kNm e T=42,13 kN)
- con riferimento al CONTROSOFFITTO:
 - la dimensione dei pannelli di rivestimento non deve essere modificata;
- con riferimento all'INTERCAPEDINE:
 - è consentito aumentare l'intercapedine;
 - nell'intercapedine non deve essere aggiunto alcun materiale combustibile o isolante.